

<p>産業廃棄物処理 施設の維持管理 に関する計画に 係る事項</p>	<p>排ガスの性状、放流水 の水質等について周辺 地域の生活環境の保全 のため達成することと した数値</p>	<p>排ガス中の ダイオキシン類: 5ng-TEQ/Nm³ 以下 煤塵排出量: 0.15g/Nm³ 以下 塩化水素排出量: 700mg/Nm³ 以下 硫黄酸化物排出量: 3.49Nm³ 以下</p>
<p>産業廃棄物処理 施設の維持管理 に関する計画に 係る事項</p>	<p>排ガスの性状及び 放流水の水質の測定 頻度に関する事項</p>	<p>排ガス ダイオキシン類濃度 年一回以上 ばい煙濃度 6ヶ月に一回以上</p>
<p>産業廃棄物処理 施設の維持管理 に関する計画に 係る事項</p>	<p>その他産業廃棄物処理 施設の維持管理に 関する事項</p>	<p>別紙のとおり</p>